

Kłębanowice, 2020-05-07

GSK.18.2020.WTP

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego
ul. Mała 1
59-100 Polkowice

dotyczy: warunków przyłączenia do sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej dla działki w miejscowości Radwanice dz. nr 93/31

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ

W nawiązaniu do wniosku w sprawie przyłączenia nieruchomości w miejscowości Radwanice nr dz. 93/31 do sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej Gminna Spółka Komunalna Radwanice Sp. z o.o. informuje, że:

- będzie posiadała techniczne możliwości przyłączenia do projektowanej sieci wodociągowej i w związku z tym **zapewni dostawę wody**,
- posiada technicznej możliwości przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej i w związku z tym **zapewni odbiór ścieków sanitarnych**,

PARAMETRY TECHNICZNE


1. Podłączenie do projektowanej sieci wodociągowej należy wykonać:
 - a) w miejscu wskazanym na podkładzie mapowym (kolor niebieski),
 - b) poprzez wpięcie do sieci za pomocą opaski lub trójnika siodłowego,
 - c) za wpięciem zastosować armaturę odcinającą klasy „AVK”,
 - d) przyłączyć z materiału PEHD minimum Ø 32 mm,
 - e) zestaw wodomierzowy musi być zamontowany w pomieszczeniu zabezpieczonym przed zalaniem, zamarzaniem oraz dostępem osób niepożądanych zgodnie z PN – B 10720: 1998 i PN – ISO 4064 – 2+Ad1 lub studzience wodomierzowej,
 - f) rozliczenie zużycia wody winno następować według wskazań wodomierza, który musi być zamontowany w pozycji poziomej (horyzontalnej),
 - g) skrzynkę z zasuwą odcinającą oraz oznaczenia na tabliczkach informacyjnych umieścić w widocznym miejscu od strony sieci wodociągowej.
2. Woda dostarczana do nieruchomości przeznaczona będzie do celów socjalno-bytowych.
3. Podłączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać:
 - a) w miejscu – studzience kanalizacji sanitarnej, wskazanej na pokładzie mapowym (kolor zielony),
 - b) włączenie do wskazanej studzienki kanalizacyjnej należy wykonać w sposób szczelny, uniemożliwiający infiltrację wód gruntowych, oraz przesiekanie ścieków do gruntu,
 - c) poprzez studzienkę rewizyjną zlokalizowaną na nieruchomości wnioskodawcy lub w pasie drogowym,
 - d) materiał studni rewizyjnej PCV lub PE – średnica minimum Ø 315 mm,
 - e) materiał przyłącza – PCV – minimum Ø 160 mm.

WYMAGANIA DOKUMENTACYJNE

1. Wnioskodawca wykona na własny koszt projekt według powyższych warunków przyłączenia do sieci.
2. Projekt ten musi być wykonany przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiednim zakresie.
3. Kompletny projekt zostanie przedłożony do uzgodnienia w siedzibie Gminne Spółki Komunalnej Radwanice Sp. z o.o. (2 egzemplarze).
4. Uzgodniony przez Spółkę projekt może stanowić podstawę do wystąpienia wnioskodawcy do jednostek administracji budowlanej i innych w celu jego uzgodnienia, zatwierdzenia bądź wydania odpowiednich decyzji.
5. Po uzyskaniu niezbędnych dokumentów z organów administracji budowlanej i innych, wnioskodawca zgłasza Spółce przystąpienie do prac budowlanych, uzgadnia sposób prowadzenia tych prac oraz warunki i sposób dokonywania przez Spółkę kontroli robót.
6. Częściowy odbiór przyłączy wykonywany jest **wyłącznie przed jego zasypaniem.**
7. W przypadku niedostosowania się do zapisów pkt. 6 Gminna Spółka Komunalna Radwanice Sp. z o.o. może odmówić wykonania odbioru przyłączy lub żądać wykonania odkrywki przyłączy.
8. Włączenie do sieci wodociągowej przeprowadza wykonawca pod nadzorem Gminne Spółki Komunalnej Radwanice Sp. z o.o..
9. Po sporządzeniu wyników prób przyłączy i protokołów odbioru wnioskodawca sporządzi dokumentację geodezyjną powykonawczą wykonywanych robót, co będzie podstawą do odbioru końcowego przyłączy.
10. Gminna Spółka Komunalna Radwanice Sp. z o.o., Kłębanowice 9A, 59-160 Radwanice informuje, że zgodnie z art.9. ust.1 Dz. U. 2001 Nr 72 poz.747 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków **zabrania się wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.**

Odnośnie rozbudowy sieci wodociągowej proszę zgłosić się do Urzędu Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice. Sprawę prowadzi: Marek Woźniak - Inspektor ds. inwestycji, tel. 76 759 20 26.

NINIEJSZE WARUNKI ZACHOWUJĄ WAŻNOŚĆ TRZY LATA OD DATY ICH WYSTAWIENIA

PREZES ZARZĄDU
Gminnej Spółki Komunalnej Radwanice
Sp. z o.o.

Dagmara Dobroć-Snioszek

Do wiadomości:

- Urząd Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice